

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Мослим районы

Акционерлык жэмгыяте

«Мослим инженер челтэре»



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Муслюмовский район

Акционерное общество

«Муслюмовские инженерные сети»

423970 с. Муслюмово, ул. Тукая, 42, ИНН 1629003801 КПП 162901001 БИК 049205805
к/с 30101810000000000805 р/с 40702810505190004942 ОАО «Ак Барс» банк г. Казань
телефоны 8(85556) 2-44-49, 2-41-49, факс 2-43-75, E-mail: GKH 290@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №27

Муслюмовского района по адресам:

с. Муслюмово по ул. Урожайная кад.№16:29:060138:287, по ул. Днепра 27
кад.№16:29:060401:1686, по ул. Днепра 24 кад.№16:29:060401:1687, по ул. Днепра
23 кад.№16:29:060401:1688, по ул. Днепра 22 кад.№ 16:29:060401:1689, по ул.
Днепра 21 кад.№16:29:060401:1696, по ул. Днепра 26 кад.№16:29:060401:1697, по
ул. Днепра 20 кад.№ 16:29:060401:1698, по ул. Днепра 19 кад.№16:29:060401:1699,
по ул. Днепра 18 кад.№16:29:060401:1706, по ул. Днепра 17 кад.№
16:29:060401:1707, по ул. Днепра 25 кад.№16:29:060401:1708, по ул. Днепра 16
кад.№16:29:060401:1709

1. Наличие исполнительной схемы (с указанием расстояния от дома до точки врезки, диаметр трубы) или проекта.
2. В точке врезки установить водопроводный колодец из сборных железобетонных изделий диаметром не менее 1000 мм с люком. В колодце установить запорную арматуру для остановки воды в аварийных случаях.
3. После завершения работ составить акт с участием представителя АО «Муслюмовские инженерные сети» и только потом произвести засыпку пазух колодца.
4. Территорию вокруг колодца заделать бетоном или асфальтобетонной смесью.
5. После окончания монтажных работ металлические изделия покрасить антикоррозийной краской.
6. Установка водоизмерительного счетчика **обязательна на колодце** (устанавливается работником АО «Муслюмовские инженерные сети» или при его присутствии)
7. Составление договора с АО «Муслюмовские инженерные сети»
8. При переходе через уличную дорогу **переход осуществлять в стальном футляре Ф30-50мм методом прокола.**

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещается самовольное подключение к системе водоснабжения и самовольное пользование задвижкой главной трассы и использовать колодцы установленными запорной арматурой и пожарным гидрантом.

Заместитель генерального директора
АО «Муслюмовские инженерные сети»:

И.Р. Загидуллин

